

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**Dle zákona č.22/1997 Sb. §13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a dle nařízení vlády č.163/2002Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků****DOVOZCE:**

obchodní jméno: Rubidea CZ s.r.o.
sídlo: Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14
IČO: 25759698

Výrobce: UNIDELTA SPA, VIA CAPPAROLA SOTTO, 4-25078, VESTONE(BS) Italy

název: plastové rozebíratelné spojky, a navrtávací z PP pro spojování PE trubek
typové označení: UNIDELTA
varianty: viz STO-AO 224 – 26/2008

Popis a určení funkce výrobku:

Plastové rozebíratelné spojky a navrtávací pásy UNIDELTA jsou vyráběny z materiálu PP-B (materiál Novolen PPH 1022 a PPH 1022 12) v dimenzích d 16-63 mm pro tlakovou řadu PN16 a v dimenzích d 75 – 110 mm pro tlakovou řadu PN 12,5.

Navrtávací pásy jsou vyráběny v dimenzích d75 – 110 mm pro tlakovou řadu PN10 nebo PN16.

Spojky a navrtávací pásy UNIDELTA jsou určeny pro potrubní systémy z polypropylenu(PE 63, PE 80, PE 100) pro tlakové rozvody pitné vody (realizace inženýrských sítí a domovních přípojek). Při použití spojek je nutné se řídit příslušnými normami a předpisy pro instalaci a pokyny výrobce.

Nejvyšší provozní tlak, MOP do 10 bar nebo 16 bar podle typu dimenze.

Referenční provozní teplota je 20 °C(max. 40 °C)

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam použitých předpisů:

ČSN EN 917 ISO 12092

ČSN EN ISO 1167, ČSN EN 713 ISO 3503, ČSN EN 712 ISO 3501

ČSN EN 12294 ISO 3459, ČSN EN 9080 ISO 12162

Údaje o autorizované osobě podílející se na udělování shody:

Institut pro testování a certifikaci a.s.

Autorizovaná osoba AO 224

Třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín

IČO:47910381 DIČ:CZ47910381

Autorizovaná osoba vydala dne 28.11.2008

certifikát výrobku č: 08 0223 V/AO a STO-AO 224-26/2008

Potvrzení prodejce:

Firma Rubidea CZ s.r.o. potvrzuje že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. a výše uvedených norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou tyto výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Liberci dne 29.3.2008

Jméno a funkce odpovědné osoby ...Jan Krotíl, jednatel

RUBIDEA
voda · plyn · topení
RUBIDEA CZ s.r.o.
460 14 LIBEREC 14, Hlávkova ul.
IČ 25759698 / DIČ CZ25759698
tel. 485 124 343, fax 485 124 111

